



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЪМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЪМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022.

№ 1368

г. Гудермес

**Об утверждении Порядка организации дублирования
сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны**

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2022 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 124-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Чеченской Республики от 31.08.2022 г. № 200 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.Х. Исмаилова.

Глава администрации

Х.Т. Магамадов

Верно:

Начальник общего отдела

Исп. Н.А. Тупкова



Г.А. Салимсолтанова



Приложение № 1

к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

№ 1368

**Порядок организации дублирования сигналов о возникновении
пожара в подразделения пожарной охраны**

Настоящий Порядок разработан на основе требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и установлено, что дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации обеспечивается в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2.

К указанным классам относятся здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, здания общеобразовательных и образовательных организаций и т.п. (статья 32 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Порядок обязателен для исполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами.

Ответственность за выполнение требования по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной безопасности несут лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

**2. Порядок дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны**

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, осуществляется специализированной организацией на основании лицензии.

Подключение автоматической системы пожарной сигнализации (далее_ АПС) объекта к системе передачи извещений о пожаре осуществляется с учетом расположения пожарного подразделения, ближайшего к объекту, в которое будет осуществляться дублирование сигналов о возникновении пожаров.

Руководитель объекта самостоятельно определяет специализированную организацию, которая будет проводить работы по дублированию сигналов о возникновении пожаров в пожарное подразделение. Специализированная организация осуществляет проверку технического состояния систем противопожарной защиты объекта, в ходе которой определяет:

- пригодность к эксплуатации и качество технического содержания систем АПС объекта;

- техническую возможность и способ передачи сигнала;

- типы формируемых извещений и возможность их передачи.

При невозможности подключения объекта к АПС специализированная организация указывает конкретные причины невозможности подключения и выдает рекомендации по техническому дооснащению объекта.

Порядок и технические стороны вопроса подключения АПС объекта к системе передачи извещений о пожаре, определяются внутренними документами учреждения (приказами, распоряжениями), в чьем ведении находится подразделение пожарной охраны.

В отношении объектов допускается использование любых средств связи и передающего оборудования различных производителей (в том числе и ранее смонтированных систем передачи извещения о пожаре), исключающих передачу ложных тревожных сообщений и контролирующих исправность систем пожарной сигнализации при дублировании сигналов от систем пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны.